



surface protection:  
cooler/motorseat/safety grid black RAL 9005  
fan house/feet violet blue RAL 5000  
motor - as per supplier

working overpressure  
maximum 16 bar  
test overpressure stat.  
acc. to 50104: 23 bar

Oberflächenschutz:  
Kühler/Motoraufnahme/Sicherheitsgitter schwarz RAL 9005  
Lüfterkasten violettblau RAL 5000  
Motor abweichend

Betriebsüberdruck:  
max. 16 bar  
Prüfüberdruck stat. nach  
DIN 50104: 23 bar

#### Allgemeintoleranzen

DIN ISO 2768  
DIN EN ISO 13920

**HAUGG**

Hartenstenstraße 29

72172 Sulz a.N.

Berührung

AIR COOLING UNIT

HIKA58

Artikel-Nr. / Material-Nr.

Zeilenumbr.

06-10370

Blatt

1

1 BL

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments,  
Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind  
verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.  
Alle Rechte für den Fall der Patent- oder  
Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

Index Änderung

Datum Name

Ers. für

Ers. d.